

巨野县市场监督管理局2026年执法信息公示

序号	行政执法决定书文号	行政执法相对人名称	行政执法事项名称	行政执法主要事实	行政执法依据	处罚内容	作出行政执法决定的行政机关名称	做出行政执法决定的日期
1	巨市监处罚〔2026〕1376号	山东百佳工程技术有限公司	特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员出具虚假的检验、检测结果和鉴定结论或者检验、检测结果和鉴定结论严重失实的行为	我局执法人员依法对液化气站进行检查时发现，该液化气站三台液化气储罐顶部安全阀均未发现拆卸痕迹，根据液化气站提供的编号，3份安全阀校检报告显示，均为山东百佳工程技术有限公司进行校检，执法人员调取该液化气站的监控视频中发现山东百佳工程技术有限公司的两名校检人员到该液化气站由杜**陪同开展安全阀校检工作，到场人员为一男一女两人，全程未携带任何安全阀拆卸、校验、检测专用工具，离开时两人并未拆卸带走安全阀。当事人上述行为涉嫌违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第五十三条第一款的规定。	《中华人民共和国特种设备安全法》 / 第九十三条 / 第一款 / 第三项	1、对山东百佳工程技术有限公司罚款50000元； 2、对直接负责的主管人员许*罚款5000元； 3、对直接责任人员史**罚款5000元。	巨野县市场监督管理局	2026-08-28

